

**CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

MÃ HỒ SƠ: ... TCCS202606191379 ...

THÔNG BÁO
về việc ghi nhận hồ sơ thông tin về tiêu chuẩn cơ sở

Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TCĐLCL ghi nhận ...CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN HOÀNG GIA... đã đăng tải hồ sơ thông tin về tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường: ...Phào chỉ EPS - Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer... theo ...TCCS 01:2026/SGHG... trên cơ sở dữ liệu về thông tin về tiêu chuẩn cơ sở.

Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở tương ứng.

...CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN HOÀNG GIA... phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và phù hợp của các thông tin, tài liệu đã công bố và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.



**CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

MÃ HỒ SƠ: ... HC202606191069 ...

**THÔNG BÁO
Về việc ghi nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn**

Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TCĐLCL ghi nhận ...CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN HOÀNG GIA... đã đăng tải hồ sơ công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường: ...Phào chỉ EPS - Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer... theo ...TCCS 01:2026/SGHG... trên cơ sở dữ liệu về công bố hợp chuẩn.

Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

...CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN HOÀNG GIA... phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và phù hợp của các thông tin, tài liệu đã công bố và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.





CÔNG TY TNHH TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG OPACONTROL
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG OPACONTROL

Địa chỉ: Số 40, ngõ 282 đường Kim Giang, Phường Định Công, Tp. Hà Nội
Địa chỉ PTN: Số 25-27 Trương Định, Phường Tương Mai, Hà Nội
Chi nhánh: Tầng 5, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh
Tel: 024.2206.1628 email: opa@opaccontrol.vn web: www.opaccontrol.vn

HĐKT: N/A

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 01.436/26/OPA-TNVL

Trang: 01/01

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN HOÀNG GIA**
Địa chỉ: 119B đường Tân Thới Nhất 1, Khu phố 41, Phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Dự án/ hạng mục:
3. Loại mẫu: Phào chỉ EPS - Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer, kích thước: 170x75x2000 mm.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 18/05/2026. 6. Ngày trả mẫu: 15/6/2026.
7. Thiết bị thí nghiệm: tủ sấy, thước thép, cân điện tử, máy kéo uốn United test, thiết bị thử va đập.
8. Người gửi mẫu: Mẫu do đơn vị yêu cầu lấy và mang đến phòng thử nghiệm.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1	Sai lệch kích thước: - Sai lệch chiều rộng - Sai lệch chiều cao - Độ phẳng	mm	+0,86 -0,42 0,90	TCVN 12302:2018
2	Chiều dày lớp vữa (vữa+lưới)	mm	2,6	TCVN 12302:2018
3	Khuyết tật ngoại quan: - Vết nứt trên lớp vữa - Bong tróc lớp vữa - Hở lưới thủy tinh - Hở lõi EPS - Vết lõm, phồng rộp, tạp chất	Vết	0 0 0 0 1	TCVN 12302:2018
4	Khối lượng thể tích	kg/m ³	168	TCVN 9030:2017
5	Độ hút nước	%	2,4	TCVN 9030:2017
6	Khả năng chịu uốn: Khoảng cách gối uốn: 300mm	N	1.262	Tham khảo TCVN 8257-3:2022
7	Độ bền va đập: - Khối lượng bi: 1kg - Chiều cao rơi: 500mm	-	Không bể vỡ, bong tróc	Tham khảo TCVN 2100-2:2013

Người thực hiện

Đào Thế Vinh



Phạm Đức Minh

Ghi chú:

- Tên mẫu, ký hiệu mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của OPACONTROL.
- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) thuê thầu phụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

Số: 01/2026/CBHC-SGHG

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN HOÀNG GIA

Địa chỉ: 119B đường Tân Thới Nhất 1, Khu phố 41, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0916419229

Fax:

E-mail: Saigoncom1@gmail.com

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường:

Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer

Sản phẩm trang trí kiến trúc dạng thanh/profile có cấu tạo composite 3 lớp: lõi xốp EPS tạo hình, lớp lưới sợi thủy tinh kháng kiềm gia cường, và lớp vữa xi măng polymer phủ ngoài tạo bề mặt cứng bền.

Phù hợp với tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2026/SGHG – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Hoàng Gia công bố.

Thông tin bổ sung:

Căn cứ Công bố hợp chuẩn: Kết quả thử nghiệm số 01.436/26/OPA-TNVL do Công Ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường OPACONTROL cấp ngày 15/06/2026

Phương thức đánh giá sự phù hợp: Phương thức 5 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017

Loại hình đánh giá: Tự đánh giá - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Hoàng Gia tự đánh giá ngày 15/06/2026.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Hoàng Gia cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN HOÀNG GIA

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2026/SGHG

Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

EPS Architectural Molding – Foam Core with Fiber Glass Mesh and Polymer Render Coating - Technical Specifications and Testing Methods

(Xuất bản lần 1)

TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ CỦA SẢN PHẨM

Số: TCCS 01:2026/SGHG

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN HOÀNG GIA

Địa chỉ: 119B đường Tân Thới Nhất 1, Khu phố 41, Phường Đồng Hưng Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CÔNG BỐ

Tài liệu kỹ thuật số: TCCS 01:2026/SGHG

Áp dụng cho sản phẩm: Pháo chi EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer

Xuất xứ (nhà sản xuất): CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN HOÀNG GIA

Địa chỉ công ty: 119B đường Tân Thới Nhất 1, Khu phố 41, Phường Đồng Hưng Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhà máy sản xuất: Thửa Đất Số 640, Tờ Bản Đồ Số 8, Xã Tân An Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm theo đúng tài liệu kỹ thuật đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm đã công bố theo TCCS 01:2026/SGHG.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Thanh Thủy

CÔNG TY TNHH TMDV
SÀI GÒN HOÀNG GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: TCCS 01:2026/SGHG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/06/2006; Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 14/06/2025;
- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007, Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 18/06/2025;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan;
- Căn cứ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này:

TCCS 01:2026/SGHG – Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử sản phẩm phào chỉ trang trí lõi xốp EPS bọc lưới sợi thủy tinh và vữa polymer.

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2026

GIÁM ĐỐC



Dương Thị Thanh Thủy

CÔNG TY TNHH TMDV
SÀI GÒN HOÀNG GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2026/SGHG-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY TNHH TMDV SÀI GÒN HOÀNG GIA

Địa chỉ: 119B đường Tân Thới Nhất 1, Khu phố 41, Phường Đông Hưng Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0916419229

Fax: (028) 36 100 940

Email: saigoncom1@gmail.com

Website: www.phukiencongrinh.com

2. Tên sản phẩm.

Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer

3. Thông tin đánh giá.

Ngày đánh giá: 16/06/2026 tại Nhà máy sản xuất.

Địa chỉ: Thửa Đất Số 640, Tờ Bản Đồ Số 8, Xã Tân An Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

TCCS 01:2026/SGHG – Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

5. Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm **Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer** do Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Hoàng Gia sản xuất đạt yêu cầu theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2026/SGHG – Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Các chỉ tiêu thể hiện trong bảng sau:

TT	TCCS 01:2026/SGHG			Kết quả thử nghiệm (*)	Đánh giá
	Chỉ tiêu công bố	Đơn vị	Mức yêu cầu		
1	Sai lệch kích thước:	mm			Đạt
	- Chiều rộng		± 2	+ 0,86	
	- Chiều cao		± 2	- 0,42	
	- Độ phẳng		≤ 2	0,9	
	- Độ dày lớp vỏ tối thiểu		≥ 2	2,6	
2	Khuyết tật ngoại quan:	Vết			Đạt
	- Vết nứt trên lớp vữa		0	0	
	- Bong tróc lớp vữa		0	0	
	- Hở lưới thủy tinh		≤ 1	0	
	- Hở lõi EPS		≤ 1	0	
	- Vết lõm, phồng rộp, tạp chất		≤ 1	1	

3	Khối lượng thể tích	Kg/m ³	150-350	168	Đạt
4	Độ hút nước	%	≤ 5	2,4	Đạt
5	Khả năng chịu uốn	N	≥ 600	1.262	Đạt
6	Độ bền va đập: - Khối lượng bi: 1kg - Chiều cao rơi: 500mm	-	Không bể vỡ, bong tróc	Không bể vỡ, bong tróc	Đạt

(*) Kết quả thử nghiệm Số 01.436/26/OPA-TNVL do Công ty TNHH Tiêu chuẩn Đo lường Opacontrol cấp ngày 15/06/2026.

6. Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Hoàng Gia cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm **Phào chỉ EPS – Lõi xốp bọc sợi thủy tinh và vữa polymer** do Công ty sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.



Dặng Thị Thanh Thủy